

**Do Wykonawców zainteresowanych udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  
dostawę wymienników na cele grzewcze,  
wymienników ciepła c.w.u., wodomierzy impulsowych  
w podziale na zadania.**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia, do którego ustawy  
Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, prowadzonego  
w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego.

**Zamówienie Nr 25/EP/PD/2020/NU/PP**

**Szanowni Państwo.**

Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Koszalinie, informuje, że jeden z Wykonawców zainteresowanych  
udziałem w postępowaniu zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na  
następujące pytania:

**Pytanie nr 1:**

„Uprzejmie prosimy o weryfikację parametrów temperaturowych doboru  
wymiennika na cele grzewcze, pozycja nr 15, moc 112,5 kW.  
Obecnie zasilanie z sieci oraz zasilanie instalacji mają tą samą temperaturę,  
tj. 95°C. Taka sytuacja uniemożliwia dobór. Zalecana różnica temperatur to  
minimum 5°C.”

**Odpowiedź:**

Przy doborze wymiennika na cele grzewcze, pozycja nr 15 formularza  
cenowego – załącznik nr 2, moc **112,5 kW** należy przyjąć :

- parametry czynnika grzewczego **95/72** z regulacją ilościowo-jakościową
- obecne parametry instalacji odbiorczej: **90/70**.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany do poz. nr 15  
Formularza cenowego – załącznik nr 2:

**Jest:**

Wymiennik ciepła płytowy lutowany c.o. z izolacją termiczną rozbieralną.

Parametry wymiennika:

- parametry czynnika grzewczego **95/72** z regulacją ilościowo-jakościową,
- obecne parametry instalacji odbiorczej: **95/70** ,
- moc obliczeniowa na c.o. - **112,5 kW**
- spadek ciśnienia: do 20 kPa
- rezerwa min. 30%.

**Winno być:**

Wymiennik ciepła płytowy lutowany c.o. z izolacją termiczną rozbieralną.

Parametry wymiennika:

- parametry czynnika grzewczego **95/72** z regulacją ilościowo-jakościową,
- obecne parametry instalacji odbiorczej: **90/70**,
- moc obliczeniowa na c.o. - **112,5 kW**,
- spadek ciśnienia: do 20 kPa
- rezerwa min. 30%.

Formularz cenowy – załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie.

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.  
75-111 Koszalin, Łużycka 25 A  
tel. 94 / 347 44 10, fax 347 44 11  
Dział Obsługi Klienta  
tel. 94 / 347 44 01

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  
w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy  
KRS nr: 0000027924  
NIP: 669-050-14-66  
Kapitał Zakładowy: 48 677 000 PLN

[www.meckoszalin.pl](http://www.meckoszalin.pl)



**Pytanie nr 2:**

„Uprzejmie prosimy o informację, czy w postępowaniu dopuszczone są wymienniki lutowane dwuprzęściowe.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający w postępowaniu nie dopuszcza wymienników lutowanych dwuprzęściowych.

Załączniki:

- Formularz cenowy – załącznik nr 2 po zmianie

**Z poważaniem**

CZŁONEK ZARZĄDU

  
dr Adam Wyszomirski