

**Do Wykonawców zainteresowanych udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
dostawę wymienników na cele grzewcze,
wymienników ciepła c.w.u., wodomierzy impulsowych
w podziale na zadania.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, do którego ustawy
Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, prowadzonego
w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówienie Nr 25/EP/PD/2020/NU/PP

Szanowni Państwo.

Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Koszalinie, informuje, że jeden z Wykonawców zainteresowanych
udziałem w postępowaniu zwrócił się o udzielenie odpowiedzi
na następujące zapytanie:

Pytanie nr 1:

"W specyfikacji dla wymienników do CWU Zamawiający postawił warunek,
że materiał łączący płyty musi być odpowiedni dla stali nierdzewnej:
materiał rodzimy zawierający składową m.in. stal nierdzewną (**bez
udziału miedzi**). Natomiast dla wymienników do CO tego warunku nie
ma.

Czy to oznacza, że wymienniki do CO mogą być lutowane miedzią?"

Odpowiedź:

Tak, wymienniki do c.o. mogą być lutowane miedzią.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający dopuszcza, aby wymienniki do CWU były płytowe
skręcane z uszczelkami?"

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, aby wymienniki do c.w.u. były skręcane
z uszczelkami.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
DIREKTOR
mgr inż. Robert Mania

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
75-111 Koszalin, Łużycka 25 A
tel. 94 / 347 44 10, fax 347 44 11
Dział Obsługi Klienta
tel. 94 / 347 44 01

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy
KRS nr: 0000027924
NIP: 669-050-14-66
Kapitał Zakładowy: 48 677 000 PLN

www.meckoszalin.pl

