

**Do Wykonawców zainteresowanych udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  
budowę sieci ciepłowniczych w Koszalinie  
z podziałem na zadania.**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia, do którego ustawy  
Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, prowadzonego  
w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego.

**Zamówienie Nr 23/EP/PT/2020/NU/PP**

**Szanowni Państwo.**

Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Koszalinie, informuje, że Wykonawca zainteresowany udziałem  
w postępowaniu zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na następujące  
zapytanie:

**Pytanie nr 1:**

Czy płaszcz rur i kształtek preizolowanych HDPE powinien być  
z barierą antydyfuzyjną, tak jak jest to opisane w ST czy zgodnie  
zestawieniem materiałów zawartych w projekcie bez bariery antydyfuzyjnej.

**Odpowiedź:**

Płaszcz rur i kształtek preizolowanych HDPE powinien być bez bariery  
antydyfuzyjnej, zgodnie z zestawieniem materiałów zawartych w projekcie.

**Z poważaniem**

PREZES ZARZĄDU  
DIREKTOR  
*mgr inż. Robert Mania*

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.  
75-111 Koszalin, Łużycka 25 A  
tel. 94 / 347 44 10, fax 347 44 11  
Dział Obsługi Klienta  
tel. 94 / 347 44 01

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  
w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy  
KRS nr: 0000027924  
NIP: 669-050-14-66  
Kapitał Zakładowy: 48 677 000 PLN

[www.meckoszalin.pl](http://www.meckoszalin.pl)

