

**Węzeł cieplny wymiennikowy przy ul. Podgrodzie 4, Dz. Nr 212;
obręb 0020, Koszalin**

Dla parametrów 83/58°C

Grafik temperatur - instalacja CO.

temperatura zewnętrzna, te	temperatura zasilania, tz	temperatura powrotu, tp
°C	°C	°C
1	2	3
-16	83,0	58,0
-15	81,5	57,0
-14	80,0	56,5
-13	78,5	55,5
-12	77,0	55,0
-11	75,5	54,0
-10	74,0	53,5
-9	72,5	52,4
-8	71,0	52,0
-7	69,5	51,0
-6	68,0	50,5
-5	66,5	49,5
-4	65,0	49,0
-3	63,5	48,0
-2	62,0	47,5
-1	60,5	46,5
0	59,0	46,0
1	57,5	45,0
2	56,0	44,0
3	54,5	43,5
4	53,0	42,5
5	51,5	42,0
6	50,0	41,0
7	48,5	40,5
8	47,0	39,5
9	45,5	39,0
10	44,0	38,0
11	42,5	37,5
12	41,0	36,5
13	39,5	35,0
14	38,0	34,0
15	36,5	32,5
16	35,0	31,0

Uwaga:

- 1.Regulacji podlega temperatura zasilania;
- 2.Temperatura powrotu jest temperaturą wynikową zależną od poboru ciepła dla instalacji CO. i poboru CWU