



UWAGA
Przewody pomiarowe i sterujące
prowadzić w odległości min 10 cm
od przewodów zasilających urządzenia
napięciem większym niż 24V

| | | | |
|--------------|---------|--------------------------|--------|
| Projektował: | 03-2020 | mgr inż. Anna Nagórka | |
| Opracował: | 03-2020 | mgr inż. Jerzy Gackowski | |
| 1:20 | data | nazwisko | podpis |

Obiekt: Węzeł cieplny C0
Koszalin ul. Kolejowa 15-23

RAHMAD

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Nr. rysunku
9

Arkusz