



Przewody pomiarowe i sterujące  
prowadzić w odległości min 10 cm  
od przewodów zasilających urządzenia  
napięciem większym niż 24V

Projektował:	06-2018	mgr inż. Anna Nagórka		Objekt: Węzeł cieplny co, ct i cwu Koszalin ul. Piastowska 7		
Opracował:	06-2018	mgr inż. Jerzy Gackowski				
1:20	data	nazwisko	podpis			
RAHMAD		PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			Nr. rysunku 10	Arkusz