

PO	Pompa Stratos 50/1–8	H05VV–F 3G1,5mm², H05VV–F 4x0,5mm²
Y1	Zawór elektromagnetyczny 5282	H05VV–F 3G1,5mm²
Zco	Siłownik NV24A–MP–TPC	LIYCY 3x0,5mm²
Tzew1	Czujnik temperatury ATF1 Pt1000	LIYCY 2x0,5mm²
Tz1, Tz2, Tp1, Tp2	Czujnik temperatury TF43 Pt1000	LIYCY 2x0,5mm²
Pz1	Przetwornik ciśnienia S–11 0–1,6 MPa	LIYCY 3x0,5mm²
Pp1	Przetwornik ciśnienia S–11 0–1,0 MPa	LIYCY 3x0,5mm²
Pz2, Pp2	Przetwornik ciśnienia S–11 0–0,6 MPa	LIYCY 3x0,5mm²
LC1	Licznik ciepła Multical 603	LIYY 3x0,5mm²
Tsp	Moduł nadzoru sieci ciepłowniczej NP4	H05VV–F 3G0,5mm², YTKSY2x2x0,5mm², LIYY 4x0,34mm²

UWAGA
Przewody pomiarowe i sterujące prowadzić w odległości min 10 cm od przewodów zasilających urządzenia napięciem większym niż 24V

Projektował:	03–2020	mgr inż. Anna Nagórka		Obiekt: Węzeł cieplny CO Koszalin ul. Kolejowa 15–23
Opracował:	03–2020	mgr inż. Jerzy Gackowski		
1:20	data	nazwisko	podpis	
RAHMAD	PLAN INSTALACJI AKPiA		Nr. rysunku 8	Arkusz