

Ozn. projektu: Węzeł CWU

Nazwa proj.: Bud. H ul. Holenderska

Data: 2020-04-02

Str. 1/1

Firma:	PPW DANBUD	Mój Partner Belimo:	Węzeł ciepły C.O.
Kontakt:		Kontakt:	Zawór regulacyjny C.O.
Adres:		Adres:	ul. Holenderska Bud. H dz. 450/4
			Koszalin
	Koszalin		
Tel.:		Tel.:	
Fax:		Fax:	
E-Mail:		E-Mail:	
Numer klienta:			
Woda:			
Wentyl.:			

Woda, Woda/Glikol

Poz	Nr katalogowy	Ilość	Znak	Przył. zaworu	Przepływ	Przepływ	dpv	dpv	Wymagane kvs	Req. Kvs 2	Śr. n. DN	PN	Kvs zaworu	Kvs 2 zaworu	Ustawienie fabryczne	Rzeczyw. dpv	Actual Dpv 2	Ciśnienie zamknięcia	Nr kat. zaworu	Nr kat. siłownika	Moment obr/siła
1	H615S+NVC24A-MP-TPC	1		2d	2.28 m3/h	0.00 m3/h	20.00 kPa	0	5.10 m3/h	0.00 m3/h	15	PN16	4.00 m3/h	0.00 m3/h		32.49 kPa	0	1600 kPa	H615S	NVC24A-MP-TPC	1000 N