

Grafik temperatur strony niskiej - budynek ul. Chałubińskiego 6

Temp zewn	t _{zas}	t _{pow}
[°C]	[°C]	[°C]
1	2	3
-16	80,00	60,00
-15	78,50	59,00
-14	77,00	58,50
-13	76,00	57,50
-12	74,50	57,00
-11	73,50	56,00
-10	72,00	55,00
-9	71,00	54,50
-8	69,50	53,50
-7	68,00	52,50
-6	66,50	52,00
-5	65,00	51,00
-4	64,00	50,00
-3	62,00	49,50
-2	60,50	48,50
-1	59,00	47,50
0	58,00	46,50
1	56,50	45,50
2	55,00	44,50
3	53,00	43,50
4	51,50	42,50
5	50,50	42,00
6	48,50	40,50
7	47,00	39,50
8	45,00	38,50
9	44,00	37,50
10	42,00	36,50
11	40,00	35,00
12	38,50	34,00
13	36,50	32,50
14	35,00	31,50
15	33,00	30,00
16	30,50	28,50