
Od: Henryk Pieleśiak <Henryk.Pieleśiak@meckoszałin.pl>
Do: Marcin Wilczek <rahmad@rahmad.pl>
Data: wtorek, 7 kwietnia 2020
Temat: Przedszkole Chałubińskiego 6
Folder: Odebrane/RAHMAD.PL2

OK. Bez uwag.

Jeżeli chodzi o:

" Co do kodów: W Eliwell będzie na końcu 10-00, a w Trovisie 00-00 ?"

To na dzień dzisiejszy Tak. Mamy trochę zapasowych kart radiowych bo budujemy nowy system zdalnego odczytu liczników ciepła, ale jak się skończą zapasy to wówczas, na naszych węzłach ciepłych w licznikach będziemy montować:

- a) tam gdzie jest Eliwell 603-C-2-36-1-32-2-10-50, ale w przyszłości 603-C-2-36-1-32-2-00-50 bo też przejdziemy na M-Bus'a
- b) tam gdzie jest Samson 603-C-2-36-1-32-2-00-50

W obcych węzłach oraz poza węzłami, wewnątrz liczników ciepła, będziemy montować moduły firmy ABARO typ HMK-IRM2.

Pozdrawiam
Pieleśiak

Henryk

-----Original Message-----

From: Marcin Wilczek <rahmad@rahmad.pl>
Sent: Monday, April 06, 2020 3:16 PM
To: Henryk Pieleśiak <Henryk.Pieleśiak@meckoszałin.pl>
Subject: Re[2]: Przedszkole Chałubińskiego 6

Dzień dobry!

Przesyłam projekt z poprawioną tabelą.

Co do kodów:

W Eliwell będzie na końcu 10-00
a w Trovisie 00-00 ?

--

Pozdrawiam,
Marcin Wilczek
PUH RAHMAD Janusz Czerepaniak
Pl Kilińskiego 9/12
75-307 Koszałin
tel. 94 340 47 10

> Uwagi 2 do projektu węzła przy ul.Chałubińskiego 6 Przedszkole.

> 1.Proszę w zestawieniu materiałów w tabeli 3.3. poprawić typ licznika
> na 603-C-2-36-1-32-2-00-00. Oraz wykreślić pozycje 17-tą i 18-tą. (w
> projekcie są dwie tabele 3.3, ale obie nie są całkowicie poprawne).
> 2.

> Pozdrawiam

> Pielsiak

> Henryk

> -----Original Message-----

> From: Marcin Wilczek <rahmad@rahmad.pl>

> Sent: Monday, April 06, 2020 2:04 PM

> To: Henryk Pielesiak <Henryk.Pielesiak@meckoszele.pl>

> Subject: Przedszkole Chałubińskiego 6

> Dzień dobry!

> Przesyłam poprawioną dokumentację węzła Przedszkola ul. Chałubińskiego 6.

> Zmiany dotyczą głównie części elektrycznej - zapisy uzgodnione z panem Krzysztofem Lewandowskim i potwierdzenie od odbiorcy ciepła w wytycznych budowlanych.

> Dokumentacja już była w sprawdzeniu ale w wersji papierowej.

> Przesyłam w załączeniu uwagi jakie były poprzednio.

> --

> Pozdrawiam,

> Marcin Wilczek

> PUH RAHMAD Janusz Czerepaniak

> Pl Kilińskiego 9/12

> 75-307 Koszele

> tel. 94 340 47 10
