


# PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

GRUNTY I, II KAT LUB PIASEK  
PRZY KAT GRUNTU III, IV



**UWAGA:** • ROBOTY ZIEMNE PROWADZIĆ ZGODNIE Z NORMA  
BN-83/8836-02 "ROBOTY ZIEMNE"  
• MINIMALNA SZEROKOŚĆ PŁYT DOCIĄŻAJĄCYCH  
WYNOSI  $(2D + C)$

$\phi$ nom.	d/D	a	b	c	c <sub>1</sub>	K
mm	mm/mm	mm	mm	mm	mm	mm
32	424/110	195	310	200	140	700
40	483/110	195	310	200	140	700
50	603/125	212	325	200	150	750
65	761/140	230	340	200	160	800
80	889/160	245	360	200	165	850
100	1143/200	275	410	200	175	950
125	1397/225	287	425	200	175	1000
150	1683/250	300	450	200	175	1050
200	2191/315	318	515	200	160	1150
250	273/400	375	650	250	175	1400
25	33.7/90	180	290	200	135	650

rys.nr