

RZUT WĘZŁA CIEPLNEGO

wykonać otwory wentylacyjne o powierzchni 200cm² w dolnej części istn. drzwi

A

Istniejąca docelowa instalacja wody zimnej zakończona złączką z gwint. 5/4"

B

SZAFA AKPIA

Proj. drzwi przesuwne

Proj. wygradzenie z siatki stalowej

Proj. studnia schłodz. (osobne opracowanie)

Proj. przyłączy s.c. 2x60,3/125mm (osobne opracowanie)

zasilanie

powrót

Wykonać otwór wywiewny Ø150mm pod stropem i zamontować kratki



PUH "RAHMAD"
Janusz Czerepaniak
Koszalin
ul. Zwycięstwa 278
tel: 094 3404710

TEMAT:
P.W. węzła ciepłego c.o. i c.w.u.
– Lechicka 11

OBIEKT:
Węzeł ciepły, Koszalin
– Lechicka 11

PROJEKTOWAŁ	NAZWISKO	PODPIS	SKALA	1:20
NR UPRAWNIEN	mgr inż. M. Wilczek ZAP/0123/PWOS/04		NR RYS.	3
			INWESTOR	MEC Koszalin
			DATA	04.2020