



UWAGA  
Przewody pomiarowe i sterujące  
prowadzić w odległości min 10 cm  
od przewodów zasilających urządzenia  
napięciem większym niż 24V

Projektował:	04-2020	mgr inż. Anna Nagórka	Obiekt:	Węzeł cieplny CO i CWU Koszalin ul. Lechicka 11	
Opracował:	04-2020	mgr inż. Jerzy Gackowski			
1:20	data	nazwisko	podpis		
RAHMAD		PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			Nr. rysunku 9
					Arkusz