

# AlfaNovaPlate Heat Exchanger



## Specyfikacja techniczna

Model : AlfaNova 52-30H (32880 0104 7)  
 Projekt : Budynek mieszkalny  
 ItemName : Obotrytów dz. 659/1

Urządzenia: Wymiennik CWU 95/35°C  
 Data : 2020-04-23

		Strona ciepła <b>S4S3</b>	Strona zimna <b>S2S1</b>
Ciecz		Woda	Woda
Gęstość	kg/m <sup>3</sup>	981.0	993.4
Specific heat capacity	kJ/(kg*K)	4.17	4.18
Przewodność cieplna	W/(m*K)	0.655	0.621
Lepkość na dolocie	cP	0.297	1.31
Lepkość na wylocie	cP	0.721	0.465
Przepływ masowy	kg/h	1484	1780
Temperatura na dolocie	°C	95.0	10.0
Temperatura na wylocie	°C	35.0	60.0
Spadek ciśnienia	kPa	6.54	7.77
Ilość wymienionego ciepła	kW	103.4	
L.M.T.D.	K	29.7	
Wsp. "k" czyste płyty	W/(m <sup>2</sup> *K)	6960	
Wsp. "k" płyty z osadem	W/(m <sup>2</sup> *K)	2437	
Powierzchnia wymiany ciepła	m <sup>2</sup>	1.43	
Fouling resistance*10000	m <sup>2</sup> *K/W	0.000	
Przewymiarowanie	%	195	
Relative directions of fluids		Przeciwprąd	
Liczba biegów		1	1
Materiałpłyta/ wiązanie		Alloy 316 / SS	
PodłączenieS1 (Zimno-Out)		Gwint (zewnątrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)	
Alloy 316			
PodłączenieS2 (Zimno-In)		Gwint (zewnątrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)	
Alloy 316			
PodłączenieS3 (Gorący-Out)		Gwint (zewnątrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy	
316			
PodłączenieS4 (Gorący-In)		Gwint (zewnątrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy	
316			
Przepisy Budowy Zbiorników Ciśnieniowych		PED	
Ciśnienie projektowe at 75.000000 Celsius	Bar	30.0	25.0
Ciśnienie projektowe at 225.000000 Celsius	Bar	26.0	21.0
Temperatura projektowa	°C	-196.0/225.0	
Całkowita długość x szerokość x wysokość	mm	130 x 111 x 526	
Ciężar netto pusty / napelniony	kg	9.09 / 11.8	
Package length x width x height	mm	280 x 125 x 579	
Package weight	kg	0.5520	
Price RCPL incl Extras		2351 EUR	
-Unit	32880 0104 7	2048.00 EUR	
-Izolacja	32360 0089 2	157.00 EUR	
-Coupling 1	34566 3190 1	36.419998 EUR	
-Coupling 2	34566 3190 1	36.419998 EUR	
-Coupling 3	34566 3190 1	36.419998 EUR	
-Coupling 4	34566 3190 1	36.419998 EUR	

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment