

Ozn. projektu: Węzeł Ciepły	Nazwa proj.: Obotrytów dz.659/1	Data: 2020-04-23	Str. 1/1
-----------------------------	---------------------------------	------------------	----------

Firma:	PPW DANBUD	Mój Partner Belimo:	Węzeł ciepły CWU
Kontakt:		Kontakt:	Zawór regulacyjny CWU
Adres:		Adres:	ul. Obotrytów dz. 659/1
			Koszalin
	Koszalin		
Tel.:		Tel.:	
Fax:		Fax:	
E-Mail:		E-Mail:	
Numer klienta:			
Woda:			
Wentyl.:			

Woda, Woda/Glikol

Poz	Nr katalogowy	Ilość	Znak	Przył. zaworu	Przepływ	Przepływ	dpv	dvp	Wymagane kvs	Req. Kvs 2	Śr. n. DN	PN	Kvs zaworu	Kvs 2 zaworu	Ustawienie fabryczne	Rzeczyw. dpv	Actual Dpv 2	Ciśnienie zamknięcia	Nr kat. zaworu	Nr kat. silownika	Moment obr/sila
1	H615S+NVKC24A-MP-TPC	1		2d	2.10 m3/h	0.00 m3/h	20.00 kPa	0	4.70 m3/h	0.00 m3/h	15	PN16	4.00 m3/h	0.00 m3/h		27.56 kPa	0	1600 kPa	H615S	NVKC24A-MP-TPC	1000 N
2	H615S+NVKC24A-MP-TPC	1		2d	1.48 m3/h	0.00 m3/h	15.00 kPa	0	3.82 m3/h	0.00 m3/h	15	PN16	4.00 m3/h	0.00 m3/h		13.69 kPa	0	1600 kPa	H615S	NVKC24A-MP-TPC	1000 N