

<b>Mój Partner Belimo:</b>	<u>Węzeł ciepły CWU.</u>
<b>Kontakt:</b>	<u>Zawór regulacyjny CWU</u>
<b>Adres:</b>	<u>Szymanowskiego 20</u>
	<u>Koszalin</u>
	<u> </u>
	<u> </u>
<b>Tel.:</b>	<u> </u>
	<u> </u>
<b>Fax:</b>	<u> </u>
	<u> </u>
<b>E-Mail:</b>	<u> </u>
	<u> </u>
	<u> </u>
	<u> </u>

Poz	Nr katalogowy	Ilość	Znak	Przyl. zaworu	Przepływ	Przepływ	dpv	dpv	Wymagane kvs	Req. Kvs 2	Śr. n. DN	PN	Kvs zaworu	Kvs 2 zaworu	Ustawienie fabryczne	Rzeczyw. dpv	Actual Dpv 2	Ciśnienie zamknięcia	Nr kat. zaworu	Nr kat. silownika	Moment obr./siła
1	H613S+NVKC24A-MP-TPC	1		2d	0,60 m3/h	0,00 m3/h	20,00 kPa	0	1,34 m3/h	0,00 m3/h	15	PN16	1,60 m3/h	0,00 m3/h		14,06 kPa	0	1600 kPa	H613S	NVKC24A-MP-TPC	1000 N
2	H613S+NVKC24A-MP-TPC	1		2d	0,50 m3/h	0,00 m3/h	14,00 kPa	0	1,34 m3/h	0,00 m3/h	15	PN16	1,60 m3/h	0,00 m3/h		9,77 kPa	0	1600 kPa	H613S	NVKC24A-MP-TPC	1000 N