


PRZEKRÓJ B - B

Skala 1 : 20



UWAGA:

Czujniki temperatury Tz1 i Tp1, przetworniki ciśnienia Pz1 i Pp1 oraz termometry T przenieść przed zawory odcinające węzeł C.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DANBUD 75-390 Koszalin ul. Macierzy 10 tel. 94 345 74 66, 601 75 97 51		
Branża I.S.	Projekt Budowlano Wykonawczy	Data: 02.2021r.
	Koszalin ul. Szymanowskiego 20	
	Technologia węzła CWU	Skala: 1 : 20
	Przekrój B - B	
PROJEKTANT: inż. Bronisław Stachurski Upr. bud. nr: A/PB/8300/209/83		Rys. nr 5