K-15
K-16
K-22
K-23
K-24
K-35
K-41
K-42
WC
01-29
3,41 m²
korytarz
01-27
10,08 m²
01-30
peszel PCV 40mm
przewód 230V
spusty z instalacji
Dn65: C.O.
Dn40: C.W.U.
Dn20
cyrkulacja
ciepła woda Dn50
zimna woda Dn50
prowadzenie przewodów: prześwit min. 2,0m
granica wykonania
nad posadzką
RWA
1000
2460
5760
2300
1900
60
770
800
1150
4680
zabudowa węzła
*odprowadzenia ze spustów i odpowietrzeń należy sprowadzić nad najbliższą kratkę ściekową
*dopasować się do wysokości instalacji wewnętrznej
*należy żądać wglądu do P.T. instalacji wewnętrznej wody ciepłej i cyrkulacji
90
200
Dn50
G1 1/4B
G1 1/4B Dn50
Dn50
Dn50
Dn50
Dn50
Dn50
Dn50
NWco
ø634
ø100 bezpośrednio pod stropem
RZUT
A
B
B
A
0 50 100cm 200cm 300cm
Dn80
2xDn80/160
350
640
300
1500
PROJEKTOWANY BUDYNEK "B"
ULICA HALLERA
ściana zewnętrzna części nadziemnej budynku A
taras parteru na górze stropu piwnicy
PARTER
34.85
34.83
przyłącze do budynku B - realizacja Etapu I
przepust dla ks
przepust dla ks
1350
2xDn80/160
33.48
3‰
3‰
z1
z2
2xDn80
2770
granica wykonania
2xDn50
1740
1340
TR1
TR2
Dn32
Dn32
Dn32
31.74
wejście przyłącza budynku A
ściana zewnętrzna części podziemnej budynku A
PRZEKRÓJ B–B
elementy projektowane: MEC – węzeł
elementy projektowane: MEC – przyłącze
0 50 100cm 200cm 300cm
odprowadzenia ze spustów i odpowietrzeń

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
75-320 Koszalin, ulica Podgórna 9/3
tel/fax 094 348 60 80

Nr rys.	7T	Obiekt	Wymiennikownia C.O.+C.W.U.
Data	II/2021	Adres	Koszalin, ulica Hallera bud. "A"
Skala	1:50	Inwestor	MEC Spółka z o.o. w Koszalinie
		Temat	RZUT I PRZEKRÓJ B–B
proj.:	mgr inż. E. B. Klimek UAN/N/7210/315/86		
oprac.:	inż. T. Deutschmann		
sprawdził:	mgr inż. J. Szymańska UAN/N/7210/187/89		