

Do Uczestników zainteresowanych udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych na budowę wysokosprawnej jednostki kogeneracji o łącznej mocy elektrycznej i cieplnej powyżej 10 MW na gaz ziemny wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej w Koszalinie.

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
75-111 Koszalin, Łużycka 25 A
tel. 94 / 347 44 10, fax 347 44 11
Dział Obsługi Klienta
tel. 94 / 347 44 01

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy
KRS nr: 0000027924
NIP: 669-050-14-66
Kapitał Zakładowy: 48 677 000 PLN

www.meckoszalin.pl

Szanowni Państwo,

Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że Uczestnicy zainteresowani udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych zwrócili się o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie:

Czy mają Państwo sprecyzowaną moc cieplną instalacji, która jest rozważana? Ma to dla Nas kluczowe znaczenie pod kątem proponowanej technologii.

Odpowiedź:

Moc cieplna układu 5,06 MWt +/-5%

Pytanie:

Jaki rodzaj lub rodzaje paliw planują państwo używać dla nowo planowanej instalacji?

Odpowiedź:

Gaz ziemny typ E (GZ-50)

Pytanie:

Czy dopuszczają Państwo jako spełnienie wymagań poprzez budowę 3 akumulatorów ciepła w ramach jednego zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza spełnienie wymagań w taki sposób.

Pytanie:

Czy istnieje możliwość podania numeru telefonu w celu kontaktu telefonicznego z przedstawicielem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje dane kontaktowe przedstawicieli biorących udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych:

- w sprawach technicznych – Łukasz Czerepaniak – Kierownik Zakładu Produkcji – tel. 572 161 364, e-mail: lukasz.czerepaniak@meckoszalin.pl

- w sprawach formalnych – Małgorzata Stopera – Kierownik Działu Technicznego – tel. 693 540 544, e-mail: malgorzata.stopera@meckoszalin.pl

Pytanie:

W pkt. V ppkt.1 - Zamawiający pisze:

„Do wstępnych konsultacji rynkowych zostają zaproszeni Uczestnicy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia wstępnych konsultacji rynkowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali zgodnie z przepisami prawa budowlanego i w sposób prawidłowy ukończyli i przekazali do eksploatacji co najmniej dwie instalacje CHP, każda o mocy nie mniejszej niż 1 MWe, instalacja w zabudowie kontenerowej i/lub w budynku i przekazali do eksploatacji co najmniej dwie instalacje magazynu ciepła o pojemności min. 250 m³ każda.”

Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego wymagania na:

„Do wstępnych konsultacji rynkowych zostają zaproszeni Uczestnicy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia wstępnych konsultacji rynkowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali zgodnie z przepisami prawa budowlanego i w sposób prawidłowy ukończyli i przekazali do eksploatacji co najmniej dwie instalacje CHP, każda o mocy nie mniejszej niż 1 MWe, instalacja w zabudowie kontenerowej i/lub w budynku i przekazali do eksploatacji co najmniej dwie instalacje magazynu ciepła o pojemności min. 150 m³ każda.”

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do zmiany wymagania.

Mec
KOSZALIN

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
75-111 Koszalin, Łużycka 25 A
tel. 94 / 347 44 10, fax 347 44 11
Dział Obsługi Klienta
tel. 94 / 347 44 01

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy
KRS nr: 0000027924
NIP: 669-050-14-66
Kapitał Zakładowy: 48 677 000 PLN

www.meckoszalin.pl

Z poważaniem

Prezes Zarządu	Prokurent
Robert Mania	Beata Zawalich

dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 8be97247-bf45-4ed6-b517-be39119c15c6
utworzonego: 2024-06-26 09:41 (GMT+02:00)



poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 8be97247-bf45-4ed6-b517-be39119c15c6
utworzonego: 2024-06-26 09:41 (GMT+02:00)

